

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de aparellaje CB 3 polos – SV 9345.730

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador de aparellaje CB 3 polos – SV 9345.730

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Unidad de envase:	Cintas de conexión Tuercas correderas
Observaciones:	Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL

Descripción producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 140 mm Altura: 345 mm
Intensidad máx.:	400 A
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Salida de cables:	abajo

Adecuado para el fabricante (tipo):	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2.95 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	1.53
EAN:	4028177680036
Código arancelario:	85369095
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
Descripción producto:	SV CB-Adaptador de aparellaje 400A, 690V 3-polos, salida abajo
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad